

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1  
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru  
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание № 07-15-П**

г. Оренбург

«04» марта 2014г.

Измайлова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков  
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-15-П от «28» января 2014 года в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. Оренбурга (МБУДО СЮТ г. Оренбурга)

юридический адрес: 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д.3

ОГРН 1025600888048, ИНН 5609035150 (Инспекция ФНС по Дзержинскому району г.Оренбурга).

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования», Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н; ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ:

- Учащиеся оставляют верхнюю одежду в учебных кабинетах, в каждом классе оборудованы вешалки для верхней одежды, что является нарушением п.3.14 СанПиН 2.4.4.1251-03.

- Имеются дефекты внутренней отделки: стен, потолка (отстала побелка) в учебном классе №12 пола (протёрт линолеум); в кабинете авиамоделирования №7 на полу порван линолеум, в сан. узлах потолок и ½ стены побелены, в учебном кабинете судомоделирования на стенах обои, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции помещений, что является нарушением п.3.10.СанПиН 2.4.4.1251-03.

- В нарушение п.6.4 СанПиН 2.4.4.1251-03 светопроёмы учебных помещений: в учебном классе моделирования не оборудованы солнцезащитными устройствами, в соответствии с которым светопроёмы учебных помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели.

- В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено, несоответствие требованиям п. 6.9 СанПиН 2.4.4.1251-03 в на 12-ти точках (60%) из 20ти измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-94 от 05.02.2014; акт измерений физических факторов от 05.02.14 (измерительный прибор люксметр ТКА-люкс, сведения о государственной поверке 5/0091 от 20.01.14. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено: в радиотехническом кабинете - 53; 60,75, 80Лк, при норме 300 Лк, в кабинете судомоделирования – 154, 166, 178, 184 Лк, при норме 500Лк; в кабинете бисероплетения – 153, 157, 164, 170 Лк, при норме 300 Лк.

- В нарушение требований п 5.7.10 СанПиН 2.4.4.1251-03. Отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной воды в радиотехническом, кабинете начально-технического моделирования, а также подводка горячей воды к раковине в авиамодельном кабинете, в трассовом, в судомодельном, в сан. узлах, в соответствии с которым все кабинеты и мастерские технического творчества должны быть оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

- В нарушение п.3.9 СанПиН 2.4.4.1251-03 недостаточно санитарно-технического оборудования: В каждом санузле установлено по 2 унитаза и по 2 раковины для мытья рук (из расчёта 1 унитаз на 50 учащихся, 1 раковина для рук на 50 учащихся), при норме 1 унитаз на 20 детей, 1 умывальник на 30 детей, отсутствует отдельный санитарный узел для персонала – нарушен п. 3.9 СанПиН 2.4.4.1251-03.

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» г. Оренбурга, директору (МБУДО СЮТ г. Оренбурга) Палагиной Марине Александровне  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Оборудовать отдельное гардеробное помещение для учащихся. Срок исполнения: 10.09.2016г.
3. Выполнить внутреннюю отделку стен, потолка, пола в учебном классе №12, пола в кабинете авиамоделирования, потолка и стен в сан. узлах, стен в учебном кабинете судомоделирования материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. Срок исполнения: 10.09.2016г.
4. Оборудовать раковины для мытья рук подводкой горячего и холодного водоснабжения, канализации в учебных помещениях: в радиотехническом, кабинете начально-технического моделирования, а также подводка горячей воды к раковине в авиамодельном кабинете, в трассовом, в судомодельном, в сан. узлах Срок исполнения: 10.09.2016г.
5. Довести уровень искусственного освещения до санитарно-гигиенических норм: в радиотехническом кабинете, в кабинете судомоделирования, бисероплетения до санитарно-гигиенических норм. Оборудовать светопроемы учебных помещений регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели Срок исполнения: 10.09.2016г.
6. Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технического оборудования (унитазами, умывальниками) из расчёта : 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся; Срок исполнения: 10.09.2016г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1,  
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Измайлова Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. Оренбурга, директора (МБУДО СЮТ г. Оренбурга) Палагину М.А.

Предписание получил:

*М. Палагина* директор МБУДО СЮТ г. Оренбурга

«04» марта 2014г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: